



MĚSTSKÝ ÚŘAD HAVLÍČKŮV BROD

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vaše značka
17.2.2022
8.3.2022

Naše značka (čj.)
MHB_OZP/681/2022/UI

Vyřizuje - oprávněná úřední osoba/linka
Ing. Lucie Ulrichová, 569 497 209,
lulrichova@muhb.cz

Datum
11. března 2022

Počet listů: 1

Počet listů příloh: 0

VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s.	
Přijato	15. 03. 2022
počet listů/příloh:	/.....
číslo j. 360	velikost

OZNÁMENÍ

o zahájení společného povolení a možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí (dále jen odbor ŽP) jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodního zákona) a dále jako věcně příslušný speciální stavební úřad podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavebního zákona) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen správního řádu) obdržel dne 17.2.2022 od města Přibyslav, IČO 00268097, sídlo Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav, které je zastoupeno na základě plné moci ze dne 6.12.2021 společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002, sídlo Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod (dále jen žadatele) žádost o společné povolení stavby vodního díla pro akci „PŘIBYSLAV UL. HUSOVA PROJEKT VODOVODU“ na pozemcích parc. č. 1651/2, 971/2, 972/1, 975/3, 978/4, 1709/2 a parc. č. st. 457, všechny v k. ú. Přibyslav.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Jedná se o společné povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Popis stavby:

SO 301 Rozvodný řad „A“

- celková délka vodovodu 140 m, materiál PE D110/6,6 (PE 100 RC, SDR 17) - typ 2, PAS 1075,
- na potrubí bude upevněn měděný signalizační vodič 6 mm².

SO 302 Rozvodný řad „B“

- celková délka vodovodu 115 m, materiál PE D90/5,4 (PE 100 RC, SDR 17) - typ 2, PAS 1075,
- na potrubí bude upevněn měděný signalizační vodič 6 mm².

SO 303 Vodovodní přípojky - vedlejší stavba

- bude se vysazovat 5 ks vodovodních přípojek,
- 4 ks jsou stávající vodovodní přípojky, kde dojde ke změně trasy a 1 ks bude nově vysazená vodovodní přípojka.

SO 304 Rušený vodovod

- celková délka rušeného vodovodu 143,4 m,
- vodovod bude odpojen v Ronovské ulici a bude zaslepen.

SO 305 Rušená sdružená přípojka

- dojde ke zrušení stávající vodovodní přípojky z materiálu PD D 5/4",
- celková délka 130,7 m.

Orientační určení polohy vodovodu v souřadnicovém systému S-JTSK:

Řad A: X 1111653,02, Y 655908,25; X 1111771,02, Y 655844,72

Řad B: X 1111771,02, Y 655844,72; X 1111883,3, Y 655820,19.

Odbor ŽP v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona a § 47 správního řádu oznamuje zahájení řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení a současně **dává možnost vyjádřit se** ke shromážděným podkladům ve lhůtě **do 15 dnů** ode dne doručení tohoto oznámení, neboť žadatelem byly předloženy veškeré podklady, na jejichž základě lze rozhodnout. V uvedené lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Odbor ŽP zároveň upozorňuje, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Do spisu můžete podle § 38 správního řádu nahlédnout u odboru ŽP v 1. patře budovy V Rámech 1855 ve dnech pondělí a středa od 8.00 do 17.00, mimo tyto dny pouze po předchozí domluvě.

Nechá-li se účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s § 33 správního řádu a doklad totožnosti.

Ing. Lucie Ulrichová
referentka odboru
podepsáno elektronicky

Účastníci řízení:

Město Přibyslav, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav (zastoupeno společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS z9egxzy)
Tělocvičná jednotka Sokol Přibyslav, Husova 302, 582 22 Přibyslav - IDDS kv7i6qk
Junák - český skaut, středisko Goliath Přibyslav, z. s., Husova 210, 582 22 Přibyslav
Ing. Tomáš Linhart, Březinova 3657/29, 586 01 Jihlava
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - IDDS v95uqfy
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 - IDDS qa7425t
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - IDDS jnnjys6

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Havlíčkův Brod, Štáflova 2003, 580 02 Havlíčkův Brod - IDDS j5tiu6w
Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, dopravní inspektorát Havlíčkův Brod, Nádražní 59, 580 01 Havlíčkův Brod - IDDS x9nhptc
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města, úsek územního plánování a GIS, zde - IDDS 5uvbfub
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, zde - IDDS 5uvbfub
Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, zde - IDDS 5uvbfub
Městský úřad Přibyslav, odbor výstavby a životního prostředí, Bechyňovo náměstí 1, 582 22 Přibyslav - IDDS gw6bqx4

Na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, 150 24 Praha - Smíchov - IDDS gg4t8hf