

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

Č.j.: KHSV/31961/2021/HB/HOK/Bez

V Havlíčkově Brodě dne 14. 12. 2021

Sp. značka: S-KHSV/31961/2021

Vyřizuje: Dana Bezoušková, 569 474 227, dana.bezouskova@hb.khsjih.cz

Č.j. odesílatele:

Počet listů/příloh: 1/0

VODOVODY A KANALIZACE HAVLÍČKŮV BROD, a.s.	
Přijato	15. 12. 2021
počet listů/příloh:/.....
číslo j.	1647...velikost

Adresát:

Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

„Přibyslav, ul.Husova – projekt vodovodu“ – projektová dokumentace pro územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení §82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle §11 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci „Přibyslav, ul.Husova – projekt vodovodu“, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Přibyslav, ul.Husova – projekt vodovodu“ oznámení pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na 82 odst.2 písmeno t) a § 3-5 zákona o ochraně veřejného zdraví, §30, §77 zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č.272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších, vyhlášky č.252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost její kontroly ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.409/2005 sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na výrobky a materiály přicházející do styku s pitnou vodou se

s o u h l a s í

S odkazem na § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a §4 odst. 6 zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění na splnění těchto podmínek:

1. K řízení o uvedení stavby do provozu bude předložen protokol kráceného rozboru pitné vody z nového veřejného vodovodu, který bude napojen na stávající vodovodní řad. Rozbor bude proveden dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.
2. Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou a chemikálie k úpravě vody, které budou použity při realizaci stavby, musí odpovídat vyhlášce č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Potřebné doklady budou k dispozici k řízení o zahájení užívání stavby.

Odůvodnění:

Dne 10.12.2021 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena investorem stavby společností Vodovody kanalizace a.s. Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův Brod podle zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, žádost o vydání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení „Přibyslav, ul.Husova – projekt vodovodu“, kterou vypracoval Ing. Klement Jan, vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod, v říjnu 2021. Investorem stavby je společnost Vodovody a kanalizace a.s.. Havlíčkův Brod.

V obci je kompletní pokrytí inženýrskými sítěmi. Stavba se nachází na katastrálním území Příbyslav [735698]. Vodovodní řad je napojený z jiných vodovodních větví z jiných ulic, což je značně komplikované a nevhodné, protože vodovodní přípojky prochází přes soukromé pozemky jiných vlastníků, než vlastníků vodovodních přípojek. Rozvodný řad „A“ bude vybudován z PE D 110/6,6 (PE 100RC, SDR 17) – typ 2, PAS 1075 v celkové délce 140 m. Spojování potrubí bude pomocí elektrotvarovek. Pro směrové změny trasy budou použity PE oblouky s prodlouženými hrdly pro svařování elektrotvarovkami. Trasa nového vodovodu začíná ve staničení V0=0,000km napojením na stávající PVC D 110 pomocí spojky pro PE a PVC. Rozvodný řad „B“ přímo navazuje na rozvodný řad „A“ pomocí FFR redukce DN 100/80 (bud' navařovací redukovaná tvarovka, případně litinová přírubová tvarovka), která se osadí ve staničení V0=0,000km. Dále pokračuje nový vodovod přímo až do staničení V2=0,086km kde dojde k plynulému ohybu potrubí o 4°. Součástí stavby vodovodu je i vysazení celkem pěti kusů vodovodních přípojek, kde 4 jsou stávající, kde dojde ke změně jejich trasy a jedna je vysazená nově s ohledem na plánovanou výstavbu nové tribuny se zázemím v areálu fotbalového hřiště. Na konci objektu SO 301 bude vysazeno sekční šoupě DN 100 o stavební délce ČSN (případně F5), které bude rozdělovat objekty SO 301 a SO 302. Na objektu SO 302 budou vysazeny celkem dvě vodovodní přípojky a to, jedna pro č.p. 301 z PE D 5/4“ o délce 17,8 metrů a druhá pro č.p. 210 v délce 5 metrů. Celý vodovod je ukončen ve staničení KÚ=V5=0,115km podzemním hydrantem DN 80 s jednoduchým jištěním, který bude sloužit jako provozní pro odkalování sítě. Napojení na hlavní řad bude pomocí navrtávacího pasu PLASTIK a přípojkového šoupátka DN 25. V projektové dokumentaci jsou navržena technicko-organizační opatření ke snížení hluku ze stavební činnosti, která spočívají v používání strojů a mechanismů s nižšími emisemi hluku a v provádění stavebních činností pouze v denní době. Orgán ochrany veřejného zdraví upozorňuje na skutečnost, že při provádění stavebních prací je zhotovitel stavby povinen u nejbližších chráněných venkovních a vnitřních prostorů staveb dodržet hygienické limity hluku a vibrací, které jsou stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 1 vychází z § 4 zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení podmínky č. 2 vychází z § 5 zákona o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Po posouzení uvažovaného záměru KHS kraje Vysočina konstatuje, že navrhované řešení není v rozporu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, za současného splnění výše uvedených podmínek.

Podepsáno elektronicky

Ing. Kristýna Štěpánová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Rozdělovník:

Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod, Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod