

Investor:
Město Přibyslav
Martin Kamarád
Bechyňovo náměstí 1
58222 Přibyslav

Žadatel:
Atelier Testudo a.s.
Ing. Tomáš Pibil
Polnička 151
59102 Polnička

Vaše značka: **VAK/aveti/2023/0945**
Číslo jednací: **VAK/S/2023/1629**
Vyřizuje: **Ing. Vít Straka**
Telefon: **+420569430230, +420730551678**
E-mail: **vit.straka@vakhb.cz**

Název akce: **Okružní křižovatka na I/19, Přibyslav -
doplnění chodníku**

Důvod akce / žádosti: **Společné územní a stavební řízení**

Zájmové území

Obec: **Přibyslav**
Katastr: **Přibyslav**
Datum vydání vyjádření: **11.12.2023**
Platnost tohoto vyjádření: **11.12.2024 (12 měsíců)**

Projektová dokumentace pro společné povolení navrhuje chodník podél silnice I/19 ve městě Přibyslav. Chodník je navržen od okružní křižovatky po křižovatku ulic Husova a U Nádraží. V části trasy je navržena opěrná zeď. Podél celého chodníku je navrženo nové vedení VO.

V zájmovém území se nachází inženýrské sítě ve správě a majetku společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen VAK HB). Dále se zde nachází vodovodní a kanalizační přípojky v majetku vlastníků jednotlivých nemovitostí (přípojky nejsou majetkem VAK HB).

S předloženou projektovou dokumentací VAK HB souhlasí s následujícími podmínkami:

Před zahájením stavby zajistí zhotovitel stavby na základě objednávky **vytýčení stávajících inženýrských sítí** ve správě VAK HB – vodovod a kanalizace (kontakt: p. Bárta, p. Veselý - tel. 603 500 099, hledaci@vakhb.cz).

Termín zahájení prací bude sdělen VAK HB v dostatečném předstihu. Postup prací bude s VAK HB předem odsouhlasen a koordinován. Na předání staveniště budou přizváni zástupci VAK HB, kde budou seznámeni s postupem prací.

Kontakty na zástupce VAK HB:
provoz vodovodů Přibyslav: **p. Mach – tel. 603 888 218**
provoz kanalizací Přibyslav: **p. Janáček – tel. 604 331 791**

Trasa nového vedení VO musí dodržet **předepsané odstupové vzdálenosti** dle ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Základy pro stožáry veřejného osvětlení musí být umístěny mimo ochranné pásmo plánovaného vodovodu a vodovodních přípojek. Dle zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu 1,5 m.

Případná menší vzdálenost musí být na místě odsouhlasena výše uvedeným zástupcem VAK HB. Hloubka základu stožáru pak musí být zvolena tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního

vodárenského zařízení.

V místě plánované opěrné zdi, kde dochází ke křížení vodovodní přípojky pro firmu SC Metal bude provedena kopaná sonda pro ověření hloubky potrubí, a to za účasti zástupce VAK HB. Se zástupcem VAK HB bude na místě odsouhlaseno, jestli bude muset být provedena výšková přeložka přípojky nebo postačí její uložení do chráničky.

Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních revizních šachet budou po dohodě s VAK HB na náklady investora stavby uvedeny do nové nivelety chodníku. Veškeré armatury vodovodních řadů a přípojek zůstanou během prací přístupné a funkční.

V případě kolize navržených obrubníků se stávajícími vodovodními armaturami (šoupata, hydranty) a kanalizačními revizními šachtami budou tato místa řešena dle skutečnosti na místě po dohodě/odsouhlasení s příslušnými zástupci VAK HB.

Dešťové vody z nově zpevňovaných ploch **nebudou** svedeny do kanalizace ve správě VAK HB.

Výše uvedení zástupci VAK HB (provoz vodovodů, provoz kanalizací) budou řídit provádění veškerých prací na našem zařízení. V průběhu stavby a po dokončení prací provedou na výzvu zhotovitele kontrolu dodržení všech uvedených požadavků.

Během zemních a stavebních prací bude jakýkoliv střet s naším zařízením řešen za účasti VAK HB.

Jakákoliv případná změna oproti předložené dokumentaci bude s VAK HB předem konzultována a předložena k odsouhlasení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Přílohy:

počet příloh: 0

souborové přílohy: